

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 109. 214
Borested : Hårdmark Vandværk, Pillemark
8305 Samsø

Kommune : Samsø
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/8 1977

Boringsdybde : 29,5 meter

Terrænkote : 15,12 meter o. DNN

Brøndborer : H.A. Nielsen, Stilling

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1314 IISV

Datum : EUREF89

Anvendelse : Vandværksboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Miljøcenter

Boremethode :

UTM-koord. : 597906, 6186976


Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	4,19 meter u.t.	3/1 2022	43,2 m ³ /t	2 meter	
(første)	10,2 meter u.t.	1/8 1977			



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 109. 214



Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 29
29 - 29,5