

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 50. 15A

Borested : Hadsund Vandværk, Mejerigade 3
 9560 Hadsund
 Hadsund Elektricitets- og Vandværk

Kommune : Mariagerfjord
Region : Nordjylland

Boringsdato : 21/8 1930

Boringsdybde : 52,1 meter

Terrænkote : 2 meter o. DNN

Brøndborer : Brøndboreren er ukendt

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremetode :

Kortblad : 1316IIISV

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 568342, 6286565


Datum : ED50

Koordinatkilde : Amt

Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse 22 m ³ /t	Sænkning 0 meter	Pumpetid
----------	--------------	-----------	--------------------------------	---------------------	----------

Notater : Koter fra amtets database LOPIS. Højdesystem usikkert angivet



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 50. 15A

