

Hadsund vandværk, boring på arealet ved Rosendal, på Gl. Visborgvej

8"

K. Lykke Randborg, Hadsund,  
medd. iflg. avisudklip d. 23/2.1964  
udf. 1964

Kote m

sand 1,0

blåler  
Boring

20,0

grus med  
limsten

27,0

limsten

30,5

kridt

60 m<sup>3</sup>/t. uden sækning

Vandanalyse viste at det er godt drikkevand

yderligere oplysninger  
LVK

til 95,0 m

95,0