cc DaP 09.02.89

016002 Meddelelse om boring

dato 23.11.86

Modtaget DGU d.	Brøndborerfirma jour. nr.
8/12 88	
Prøver modtaget DGU d.	DGU ark. nr.
8.12.88	50.372

Borerapport fra

Brøndborer
Jens Ravnborg
Kirkehøj, Aalborgvej 81
9560 Hadsund
Tlf. 08-573299

denne side sendes til

Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) (30)
Thoravej 31 - 2400 København NV
Telefon: (01) 10 66 00

side 1 af2

24 pm.

Boringen udført for	navn: Hadsund Vandværk I/S adresse: v/Hr. Ove Hvims Storegade by: Hadsund.			tlf nr. 98 57 29 88 ~~08 57 17 77~~ post nr. 9560
Borested	adresse/ejendomsnavn: Lindalen, ved Markedsgade			kommune: Hadsund amt: Nordjyllands
Udført i tiden	fra dato år: 17.10.86	til dato år: 21.11.86	formål: Drikkevand	boremetode: Tørboring
Borerør	udv. diam. 12" dybde: o til 68,7 m	udv. diam. dybde: til m	udv. diam. dybde: til m	kortblad nr.: 1316III SV
Forerør og blindrør	udv. diam. 324 dybde: o m fra o til 68,7 m	materiale: stål	blindrør til: m / udv. diam.	afstand til kortkanter i mm: N 27 x V 122 Ø S
Filterrør	udv. diam.: Skrivekrit	materiale:	spaltebredde/maskevidde: mm	
Filterinterval	fra til: m u. terr.	fra til: m u. terr	gruskastning: mm	
Pejling	før pumpning (ro-vandstand): 38,05 m u. terr.	før pumpning (ro-vandstand): m o. terr.	før stop af pumpning: 155 m u. terr.	
Renpumpning eller prøvepumpning	m³ pr. time ved sænkning: 24 / 8,85	m³ pr. time ved sænkning: 36 / 8,85	m³ pr. time ved sænkning: 60 / 4,05	
	pumpet i: 72 timer	pumpet i: 42 timer	pumpet i: 6 dg. timer	Terrænhøjde: aflæst på kort 48 m; nivelleret m
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min. 40,1 10 min. 40,25 30 min. 40,4 2 timer 40,5 6 timer			

Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.	Prøvetagningsdybde m u. terr.	Prøve nr.
o- 5	tørt sand gul	2,5	14o1
5	do	7,5	14o2
	do	12,o	14o3
	~~do~~	~~18,o~~	~~14o4~~
	do	23	14o5
	do	28	14o6
32,6	do	32	14o7
~~32,6~~	~~grå ler~~ med sten	35	14o8
	do	4o	14o9
43,5	do	43	141o
~~43,5~~	vandførende sand fin	~~45~~	~~1411~~
53	do	5o	1412
53	vandførende sand	55	1413
62	do	6o	1414
~~62~~	skrive krit blød	~~65~~	~~1416~~
	do do	7o	1415
	do do	77	1418

Fortsættes på nyt skema

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen.

Vejledning på bagsiden.
Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.
Der udtages **jordprøver** for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel **vandanalyse** bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved **prøvepumpning.**
Kopi af DGU's **prøvebeskrivelse** vil blive fremsendt.