



# Oplysning om boring

Slyttet til 127.45

COMI CONSULT

Navn	Andelselskabet "Nordfyn" V.V.		D.G.U. arkiv nr.	127.43 = 127.45
Adresse	Agernæsvej <sup>48</sup> / <sub>43</sub> Agernæs		Anvendelse:	Vandværk
<input type="checkbox"/> Ejerskifte	Ejendommens eller virksomhedens navn:		Pejlbarhed:	god
Oplysninger	Overført fra boreprofil	Oplyst på stedet	Terrænkote:	5,5 V m
Forerørsdiameter	10" til m.u.t.	til m.u.t.	Vandspejlskote:	÷ 5,95 m
Boreddybde	22,0 u.t.		Pejleresultater	
Vandspejl dybde	3,9 u.t.		Målepunkt:	ok brønd kegle
Vandmængde	17 m <sup>3</sup> /t <sup>43</sup> / <sub>ms</sub>	m <sup>3</sup> /t ms	Målepunkt + terræn:	0,1 m
Boringen udført	Ar juni 1969	at Asbjørn Højfeldt Herring	Vandstand u. målepunkt:	11,55 m
Lokaliseret	Dato 02.10.75	at Lars Ellemann	Vandstand u. terræn:	11,45 m
Oplysninger meddelt af	Niels Pedersen Fur Stendrej Agernæs	Formand for VV T. Rasmussen	Tid siden pumpning:	
Bemærkninger	127.43 = 127.45 Pejlet unda pumpning.		Pumpetype:	
			Skitse af brønd eller boring med angivelse af målepunkt 	

Afstande fra kortkanter i mm  
Kortblad nr. 3315



Terrænkote	:	ca. +5	m
Aflæst på kort i terræn			
Niv. punkt:			
Kote for niv. pkt.	:		m
Niv. punkt terræn:			m
Niv terræn kote	:		m

BK