

flyttet fra 127.43

AGERNES

Agernes vandværk

(iflg AVT. Nordbyens Vandv.)

10"

Asbjørn Højfeldt, Herning,
medd. 28/7. 1969
udf. 1969 ?

*Kote 5.5
Fyns Amt 75 m*

Prøver:

Gult ler		Meller o g Ler	sliret, få sandkorn, gulbrunt, kalkholdigt
	6,5		
Fint, sandet ler		Finsand	overv. mellem, få grovere korn, olivengråt, få brunkulsstumper, kalkholdigt, få skalfragmenter
	12,5		
Fint sand		Sand	fint-mellem, få brunkulsstumper, lyst brunliggråt, kalkholdigt Ant. Diluvialsand
	16,0		
Do.		Sand	fint-mellem, få gruskorn, få brunkulsstumper, lyst brunliggråt, kalkholdigt, ant. Diluvialsand
	19,7		
Ler og sten			E. Nygård, det./V. Krogh 17/6. 1970
	22,0		

AVT. 7/7 - 78

Vandrejsning 3,9 m under terræn
17,1 m³/t. ved 4,29 m sænkning
Pumpet i 86 timer

Filter 4" 6 m

4 prøver opbevaret.
Ka 2200