




GEUS

# BRØNDBORER-BORERAPPORT DGU arkivnr: 218. 2210

Lokal nr:



**Rekvirent** :  
**Borested** : Råmosevej 16  
**Boringsdato** : 17/7 2015  
**Brøndborer** : Næstved Brøndboring Aps, Næstved  
**BB-journr** :  
**Formål** : Markvanding/gartneri  
**Boremethode** : Luftslylleboring

**Dimension** : 325 mm til 12 m  
 190 mm til 73 m

**Udbygning** :  
 0-12 m: 225mm pvc (10mm), Limet muffesamling

**Indtag 1**  
 Vandstand i ro 2,3 meter u.t. 17/7 2015  
 18,9 m<sup>3</sup>/t ved 14,8 m. sænkning efter 24 time(r)

**BB Firma** : Næstved Brøndboring ApS  
**Adresse** : Vestre Kaj 16  
**Telefon** : 55720234  
**Fax** :  
**E-mail** :