

# Oplysning om boring

MOB. 112178

Navn	Gundersted Vandværk		D.G.U. arkiv nr.	33.607
Adresse	v/ Kr. Møller Brolæggervej 32, ÅRS		Anvendelse:	Vandforsyning
<input type="checkbox"/> Ejerskifte	Ejendommens eller virksomhedens navn: Gundersted Vandværk		Pejlbarehed:	God
Oplysninger	Overført fra boreprofil	Oplyst på stedet	Pejleresultater	
Forerørsdiameter	til	m.u.t.	til	m.u.t.
	-	-	-	-
Boredybde	82		Målepunkt:	Udluftningsrør
Vandspejl dybde	23,90		Målepunkt u. terræn:	1,05 m
Vandmængde	10 m <sup>3</sup> /t 2,34 ms		Vandstand u. målepunkt:	20,60 m
Boringen udført	Ar	af	Pumpetype:	
Lokaliseret	Dato		- Skitse af brønd eller boring med angivelse af målepunkt	
	17/1-92	ÅSH		
Oplysninger meddelt af				


## Bemærkninger

Ingen stige.  
Ingen vand i brønd men spor efter indtrængende vand i fuet.

## Placering:

Se kildepladskort

Afstande fra kortkanter i mm  
Kortblad nr. 1216 ISV




oppefra:

Snit A-A:  
Hængelås

Brøndringe  
fuet m. cement

Afgangsør  
Ledning til  
dykpumpe



Terrænkote	:	42,5	m
Aflæst på kort i terræn			
Niv. punkt:			
Kote for niv. pkt.	:		m
Niv. punkt terræn:			m
Niv terræn kote	:		m

6 FEB. 1992

dykpumpe forerør