

Indsendes til

**Indført**

**Danmarks Geologiske Undersøgelse**

Tranegårdsvej 20 - Hellerup  
Hellerup 1490

**Rentegnet**

Modtaget d. 22/7 - 68	ARKIV NR. 199 641
Prøver modtaget d. 22/7 - 68	Besvaret d.

**Meddelelse om boring**

112

(3)

Boringen foretaget for .....	Navn Gumsømagle Vandværk				
	Adresse Gulddyssevej				
i tiden .....	fra dato 7.7.68	til dato 20.7.68	Borefirmaets navn N.P. CHRISTIANSENS SØNNER I/S		
	Ejendommens navn "Fiskegården"				
Nærmere beskrivelse af borestedets beliggenhed .....	Enten angivelse af Geodætisk Instituts kortblad-nr., samt afstanden fra kortkanter til borested i mm .....				
	Eller angivelse af beliggenhed i forhold til vejkryds, gadekær, kirke o.l. ....				
	Eller vedlagt kort eller skitse				
der ønskes retur..... <input type="checkbox"/> (sæt X)					
der ikke ønskes retur..... <input type="checkbox"/>					
Terrænhøjde	nivelleret, m	affæst på målebordsblad	Boringens formål		
		M 3027	Vandforsyning		
			Boremethode Rotationsboring		
Dybder i m		Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m. v.	Oplysninger vedr. boreprøverne		
fra	til		Borerørets stilling ved prøvetagningen	Dybde for prøvetagning	Prøve nr.
0.0	0.8	Muld			24974
0.8	3.5	Rødler			24975
3.5	5.8	Rødler med sten			24976
5.8	7.3	Groft grus - sten			24977
7.3	8.3	Rødler			24998
8.3	34.6	Blåler - sten			24978
34.6	36.3	Grus - sten			24979
36.3	44.2	Blåler - sten			24980
44.2	45.3	Grus - sten			24981
45.3	46.5	Blåler - sten			24982
46.5	50.0	Ral- sten			24983

Ønskes D.G.U.'s prøvebeskrivelse af jordlagene, bedes det anført her .....

Oplysninger vedrørende vandstand, vandmængder m. v. skrives på skemaets bagside.