

REFS - V I N D I N G E

Refs-Vindinge vandværk, boring nr. 1

A. Højfeldt, Herning,
medd. d. 5/8. 1968,
udf. 1968

Kote	m	Prøver:	
Grus og sten		Diluviandsand	usorteret, gruset, stenet, gråbrunt, kalkholdigt enk. Lignitstumper
	8,0		
Gråt ler og sten		Moræneler	finsandet, olivengråt, kalkholdigt
	14,0		
Sandet ler		Diluvialfinsand	fint, let melleret, brungråt, st. kalkholdigt
	19,0		
Gråt ler og sten		Moræneler	finsandet, grøngråt, kalkholdigt
	23,0		
Sand og sten		Diluviandsand	usorteret, gruset, brungråt, kalkholdigt, enk. Lignitstu per
	27,2		
Gråt ler og sten		Moræneler	st.finsandet, grøngråt, kalkholdigt J. Thuesen, det./V. Krogh 11/9. 1969
	29,0		

Vandrejsning 8,05 m under terræn
10 m³/t. ved 12,95 m sækning

AVT 13-04-81
Ørbæk
Odense