

REFS - VINDINGE

Refs - Vindinge vandværk, boring nr. 2

10"

A. Højfeldt, Herning,
medd. d. 5/8. 1968,
udf. 1968

Kote 46.5 m

Prøver:

Grus og sten		Finsand, Sand, Grus og Sten	usorteret, gråbrunt, kalkholdigt
	6,0		
Gult ler		Ler	st.finsandet, lys gråbrunt, kalkholdigt, nedskyls ler
	10,5		
Gråt ler		Moræneler	finsandet, olivengråt, kalkholdigt
	14,5		
Sand og sten		Diluvialsand og -grus	usorteret, stærkt finsandet, brungråt, st.kalkhold. enk. klumper moræneler
	16,5		
Sand		Diluvialfinsand	groft, lyst brungråt, kalkholdigt, en del Lignit-stumper
	19,5		
Gråt ler og sten		Diluvialfinsand	fint, st.melleret, grøngråt, kalkholdigt
	24,2		
Sand og sten		Diluvialsand	usorteret, gruset, brungråt, kalkholdigt, enk.ste
	28,5		

J. Thuesen, det./V. Krogh 11/9. 1969

LVK. kendelse af 2218 1966
Tildeling: 85.000 m³
Amt: Fyn
Kommune: Orbæk

Vandrejsning 6,15 m under terræn
18 m³/ t. ved 8,4 m sækning

Ny kendelse 13-04-81
Orbæk
FYN