

Vinding Vandværk, Boeskarvej, Vinding

1213 I SV

Terrænkote	m	Sign.		Diameter	fra m	til m	M. Iversen, Vejle	
Opgivet			Bore-					
Afl. på kort			rør					Inds. af
Afl. i terræn	72,25	Amtet	Filter					Udført 9 sept. 1963
Nivelleret							Modt. 1977	

m.

Prøver:

Kornstørrelse efter NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTS skala

Kløg

3,0

Blåler

22,0

Tørt sand

32,0

Sort ler

35,0

Vandf. sand

46,0

Vandrejsning 4,00 m under terræn
12 m³/t

Kemisk analyse		Foraminiferanalyse		Antal prøver opbevaret	
Klorid mg/l		Sigteanalyse		Kasse nr.	
LVK-kendelse					