Borerapport
K. Sørensen & Søn A/S
v/ Jørgen Sørensen
Sjællandsvej 10
9900 Frederikshavn

Dato	Modtaget GEUS d.	
16-02-2017		
Brøndbore jour. Nr.	Prøver modtaget GEUS d.	DGU ark. Nr.
		DGU-nr. 25.1063

Indv. boring nr. 1

Borested	adresse			post nr.	by		kommune	
	Vandforsyningen for brovst og omegn			9460	Brovst		Jammerbugt kommune	
	ejendomsnavn/matr.nr.						amt	
							Nordjyllands Amt.	
Boring udført for	navn						tlf. nr.	
	Vandforsyningen for brovst og omegn							
	adresse			post nr.	by		XUTM	YUTM
	Fyrbakken 6			9460	Brovst			
Udført i tiden	fra dato	år	til dato	år	formål		boremetode	
	15-02-2017		15-02-2017		Moniterings boring		Lufthæve boring	
Bore-dimension	udv. Diam	Dybde	udv. Diam	Dybde	udv. Diam	Dybde	kortblad nr.	
	Fra:	Til:	Fra:	Til:	Fra:	Til:		
	18" fra 0m - 40m							
Forrør	udv. Diam	Dybde	Materiale	udv. Diam	Dybde	Materiale	afstand til kort i mm	
	Fra:	Til:		Fra:	Til:			
	225mm fra 0,0m-27,0m		PVC					
Filterrør/ filterinterval	Udv. Diam.	materiale	fra	til		spaltebredde	gruskastning	N
	225mm	PVC	27,0m - 30,0m		m.u.terr.	3,0mm	8-16mm	
Filterrør/ filterinterval	Udv. Diam.	materiale	fra	til		spaltebredde	gruskastning	V Ø
					m.u.terr.			
Forsegling/ lerspærre	fra	til		fra	til		materiale	
	26m - 0,0m		m.u.terr.	31,0-40,0m		m.u.terr.	Bentonite	S
Pejling	før pumpning (rovandstand)		før pumpning (rovandstand)		før pumpning (rovandstand)			
	2,11m	m.u.terr.		m.u.terr.		m.u.terr.		
Renpumpning eller prøvepumpning	m3 pr. time ved m. sækning		m3 pr. time ved m. sækning		m3 pr. time ved m. sækning		Terrænkote	
	0,81m - 5,5m3							
	pumpet i		pumpet i		pumpet i		Aflæst på kort	Nivelleret
	24timer	timer		timer		timer		
Tilbage-pejling	3 min	10 min	30 min	1 time	2 timer	6 timer	24 timer	
	2,32m	2,22m	2,11m					

Dybder i m.u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandforing m.v.	Prøvetagningsdyber m.u.terr.	Prøve nr.
0,0-1,0	Overjord	1	56276
1,0-4,0	Ler b. grå sand	4	77
4,0-7,0	Grå sand	7	78
7,0-12,0	Grå sand	12	79
12,0-17,0	Kridt	17	80
17,0-22,0	Kridt	22	81
22,0-27,0	Kridt	27	82
27,0-32,0	Kridt	32	83
32,0-37,0	Kridt	37	84
37,0-40,0	Kridt	40	85