

Bore-diam.	Bore-dybde i m	Dybde for borerør i m	Filter		Vandstand „i ro“		Vandmængde	Sæn-ning i m	Prøve-pumpn. varig-hed	Klorindhold mg/l	
			fra m	til m	m under terræn	m over terræn				Før pumpn.	Efter pumpn.
64	102	52	52	102			/		6 dage		
							/				
							/				
							/				
							/				
							/				

Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget.

Boringens slutdybde .....	m 102			
Forerør .....	Diameter 64	Fra m 0	Til m 52	Materiale
Filter .....	Diameter 110 af 90 cm	Fra m 52	Til m 102	Materiale Vempefilter
Vandstand „i ro“ .....	m under terræn		m over terræn	
Vandmængde .....	30 kubm A			ved m sænkning
Pumpningens varighed .....	6 dage			
„Ro“ vandspejlet etableret igen i løbet af .....	Antal timer			

Vedlagte vandanalyse af vandet i laget .....	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input type="checkbox"/>	ønskes ikke retur
	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input type="checkbox"/>	ønskes ikke retur
	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input type="checkbox"/>	ønskes ikke retur

Bemærkninger

*boreprofil ludes til bunden*

Vokslev 1/1-59

Dato

**Axel Christensen & Sønner**  
Brøndborere

Telf. 50 - Vokslev og Nils

Underskrift