

2.3 - Prøvepumpnings-skema – hjælpe skema til oversigt pr. boring

DGU nr.: 122.865

Benævnelse boring: Boring 1

Terrænkote: 26,5 m.o.DNN

Pejle instruks:

Målepunkt (beskrivelse i forhold til terræn, beton m.m.):

I forhold til terræn (cm over/under terræn)

Dato	Klokken	Pejleresultat ro-vand nedstik (m)	Pejleresultat drift-vand nedstik (m)	Sænkning (m)	Specifik kapacitet m ³ /t/m	Pumpe kap. m ³ /t	Bemærkninger
7/2-16	16.15	4,38					
	16.16		5,55			36,2	
	16.17		5,60			36,1	
	16.18		5,60			36,1	
	16.20		5,63			36,1	
	16.22		5,63			36,1	
	16.25		5,63			36,2	
	16.27		5,63			36,1	
	16.30		5,67			36,0	
	16.35		5,67	1,29	27,9	36,0	
	16.36	4,55				0	
	16.37	4,50					
	16.38	4,46					
	16.40	4,42					
	16.42	4,42					
	16.45	4,39					

Bemærkninger:

Info-boks: 14/11 1979

Ydelse: 36 m³/t

Sænkning: 3 meter

Specifik ydelse: 12 m³/t/m