

## 2.3 - Prøvepumpnings-skema – hjælpe skema til oversigt pr. boring

DGU nr.: 122.1211

Benævnelse boring: Boring 2

Terrænkote: 25 m.o.DNN

Pejle instruks:

Målepunkt (beskrivelse i forhold til terræn, beton m.m.):

I forhold til terræn (cm over/under terræn)

Dato	Klokken	Pejleresultat ro-vand nedstik (m)	Pejleresultat drift-vand nedstik (m)	Sænkning (m)	Specifik kapacitet m <sup>3</sup> /t/m	Pumpe kap. m <sup>3</sup> /t	Bemærkninger
9/2-16	20.40	4,33					
	20.41		5,68			37,1	
	20.42		5,73			37,0	
	20.43		5,77			37,0	
	20.45		5,77			37,0	
	20.47		5,81			37,0	
	20.50		5,82			37,0	
	20.52		5,82			37,0	
	20.55		5,85			37,0	
	21.00		5,84	1,51	24.5	37,0	
	21.01	4,48				0	
	21.02	4,44					
	21.03	4,41					
	21.05	4,37					
	21.07	4,33					
	21.10	4,33					

Bemærkninger:

Info-boks: 21/3 1989

Ydelse: 79 m<sup>3</sup>/t

Sænkning: 4 meter

Specifik ydelse: 19,75 m<sup>3</sup>/t/m