

2.3 - Prøvepumpnings-skema – hjælpe skema til oversigt pr. boring

DGU nr.: 122.1444

Benævnelse boring: Boring 3

Terrænkote: 25 m.o.DNN

Pejle instruks:

Målepunkt (beskrivelse i forhold til terræn, beton m.m.):

I forhold til terræn (cm over/under terræn)

Dato	Klokken	Pejleresultat ro-vand nedstik (m)	Pejleresultat drift-vand nedstik (m)	Sænkning (m)	Specifik kapacitet m ³ /t/m	Pumpe kap. m ³ /t	Bemærkninger
	15.45	4,34					
	15.46		5,80			36,8	
	15.47		5,85			36,8	
	15.48		5,86			36,8	
	15.50		5,89			36,8	
	15.52		5,90			36,8	
	15.55		5,90			36,8	
	15.57		5,90			36,8	
	16.00		5,93			36,8	
	16.05		5,93	1,59	23,1	36,8	
	16.06	4,45				0	
	16.07	4,36					
	16.08	4,36					
	16.10	4,34					
	16.12	4,30					
	16.15	4,30					

Bemærkninger:

Info-boks: 2/7 1999

Ydelse: 46 m³/t

Sænkning: 3,5 meter

Specifik ydelse: 13,2 m³/t/m