



BRØNDBORING
(07) 12 02 22

Sag: REN PUMPNING:

Date 27/7 Side 93.521
Sign. kh 8006.
bibr. Jan. nr. 80032

NAVN: Fienderup V.V. ØNSKET VANDYDELSE:

ADRESSE: _____ M³/t.

TELEFON: _____

DATO: _____ UDFØRT AF: jh.

VANDSPEJL FØR STOP AF PUMPE: 31,96^{÷95} M.U. Top af rør

VANDSPEJL FØR START AF PUMPE: — M.U.T. (RO-VANDSPEJL)

VANDSPEJLSÆNKNING: — M.U.T.

VANDYDELSE FØR STOP AF PUMPE: 24 SEK/200L

VANDYDELSE: $\frac{720}{\text{ANTAL SEK.}} = \frac{30}{\text{M}^3/\text{TIME}}$

TOTAL PUMPETID: ca. 110 TIMER

AMTSVANDINSPEKTØREN RINGKØBING
3 SEP. 1980

TILBAGEPEJLING: PUMPE STOPPET:

VEJL.	TID: MIN.	VIRKELIG TID: MIN.	PEJLING: M.U.
1	_____	_____	<u>19,65</u> M.U. Top af rør
2	"	"	<u>18,12</u> "
3	"	"	<u>17,76</u> "
5	"	"	<u>17,71</u> "
7	"	"	<u>17,63</u> "
10	"	"	<u>17,55</u> "
15	"	"	<u>17,48</u> "
20	"	"	<u>17,45</u> "
30	"	"	<u>17,39</u> "
40	"	"	<u>17,35</u> "
60	"	"	<u>17,27</u> "

FORERØR/FILTER:

160mm
 200mm
 225mm
 250mm
 315mm
 400mm

6bar 8bar 10bar

DYBDE TIL OVERKANT .

FILTER: _____ m.u.t.

90 MIN. _____ MIN. _____ M.U.T.
 150 " _____ " _____ "
 240 " _____ " _____ "

ANVENDT PUMPE: sp 35-8

BEMÆRKNINGER: Forerør ca. 0,5m over terræn