EDB

93 Haslevandværk

Arkiv nr. 246,531

A.J.H.© d. 14/2 1972

Nyker prøve 8

modtt. 10/2-72

	mg/l.	milliækv./l.
Indr.		
CO_3^{--}		
HCO_3^-	259	4,25
SO_4^{--}	52	1,08
Cl^-	14	0,39
NO_3^-	0	0
Ca^{++}	90	4,49
Mg^{++}	8,0	0,66
x) Fe^{++}	0,31	
Mn^{++}	0,04	
NH_4^+	< 0,1	
Na + bergn.	17	0,74
K^+	3,2	0,08
O_2 = forbrug	0,7	
$KMnO_4$ – tal		
SiO_2	15	
pH	7,60	
CO_2 fri	9,7	0,22
NO_2^-		
PO_4^{---}	< 0,02	
Hårdhed - total	14,4	5,15
» - forbig	11,9	
» - bliv	2,5	
$NaHCO_3$		
F^-	0,32	
af Fe^{+++}	0	

5,72

5,97

x) heraf usik. Fe 0,31

Oa 09-27