

244.544



**Brødrene Anker ApS**  
Tlf. (03) 964002 - 3790 Hasle

denne side indgår i

Brøndborefirmaets arkiv

Modtaget DGU's	Prøvetagning
Prøver modtaget i DGU's	Skitse

Boringen udført for	navn <i>Tejn Vandværk</i>		til nr.	
	adresse <i>by</i>		postnr. <i>3770</i>	
Borested	adresse/egenoms navn <i>Muradam</i>		kommune <i>Slings - Guldby</i>	
			amt <i>Bornholm</i>	
Udført i tiden	fra dato år	til dato år	formål <i>Vandforsyning</i>	
	<i>18-6-79</i>	<i>16-7-79</i>	<i>Torboring</i>	
Borerør	udv. diam.	dybde	udv. diam.	dybde
	til m	til m	til m	til m
Forerør og blindrør	udv. diam.	dybde	material	blindrør til
	<i>200</i>	<i>0 til 190m</i>	<i>PVC</i>	udv. diam. m
Filterrør	udv. diam.	material	spaltebredde/maskervidde	
	<i>200 mm</i>	<i>PVC</i>	<i>10 mm</i>	
Filterinterval	fra	til	fra	til
	<i>19,0</i>	<i>25,0</i>	<i>ingen</i>	<i>ingen</i>
Pejling	før pumping (ro-vandstand)		før stop af pumping	
	<i>3,25 m u. terr.</i>		<i>ingen</i>	
Renspumpning eller prøvepumpning	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning	
	<i>25</i>	<i>1,37</i>	<i>25</i>	
Tilbagepejling	pumpet i	pumpet i	pumpet i	
	<i>22</i> timer	<i>22</i> timer	<i>22</i> timer	
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumping			
	3 min.	10 min.	30 min.	2 timer
Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.			Prøvetagningsdybde m u. terr.
				Prøve nr.
<i>0- 1,0</i>	<i>Torvejord</i>			<i>3353</i>
<i>1,0 - 11,50</i>	<i>Fedt let, fuldst. frit for sand</i>			<i>3354</i>
<i>11,50 - 16,50</i>	<i>gråt moseunder m. sten</i>			<i>3355</i>
<i>16,5 - 18,0</i>	<i>fedt sløvsit let</i>			<i>3356</i>
<i>18,0 - 25,0</i>	<i>store og små sten med græs, øverst med let inddæk, fortsætter m. groft sand og græs m. små skærver</i>			<i>3357</i>
<i>25,0</i>	<i>fast klippe</i>			<i>3358</i>

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen.

Vejledning på bagsiden.

Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU. Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag. Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt. DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning. Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt.