

Indsendes til

Indført

Danmarks Geologiske Undersøgelse

Tranegårdsvej 20 - Hellerup

Helrup 1490

Udkrøbt Zeus

Røntegnet

Modtaget d. <i>2/2-65</i>	ARKIV NR. <i>128. 18</i>
Prøver modtaget d. <i>— 4 —</i>	Besvaret d.

Meddelelse om boring

12 H.

Boringen foretaget for	Navn <i>Hasmark, strands. vandforsyning.</i>				
	Adresse				
i tiden.....	fra dato	til dato	Borefirmaets navn <i>Marius Knudsens Eftf. Østerbro 48 Odense</i>		
	Ejendommens navn				
Nærmere beskrivelse af borestedets beliggenhed	Enten angivelse af Geodætisk Instituts kortblad-nr., samt afstanden fra kortkanter til borested i mm <i>ca 15 Meter Vest for Vandværk.</i>				
	Eller angivelse af beliggenhed i forhold til vejkrøds, gadekær, kirke o. l.				
	Eller vedlagt kort eller skitse				
	der ønskes retur..... <input type="checkbox"/> (sæt X) der ikke ønskes retur..... <input checked="" type="checkbox"/>				
Terrænhøjde	nivelleret, m	affæst på målebordsblad	Boringens formål <i>Vandvinding.</i>		
			Boremethode <i>slagboring.</i>		
Dybder i m		Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m. v.	Oplysninger vedr. boreprøverne		
fra	til		Borerørrets stilling ved prøvetagningen	Dybde for prøvetagning	Prøve nr.
<i>0,0</i>	<i>0,45</i>	<i>Muld.</i>			<i>15.201</i>
<i>0,45</i>	<i>0,75</i>	<i>Moræneler grå brunt.</i>			<i>15.202</i>
<i>0,75</i>	<i>1,70</i>	<i>do Lysegåt sandet.</i>			<i>15.203</i>
<i>1,70</i>	<i>3,50</i>	<i>do brunt.</i>			<i>15.204</i>
<i>3,50</i>	<i>9,90</i>	<i>do gråt med sten.</i>			<i>15.205</i>
<i>9,90</i>	<i>10,30</i>	<i>silt gråt leret</i>			<i>15.206</i>
<i>10,30</i>	<i>14,20</i>	<i>Moræneler gråt sandet</i>			<i>15.207</i>
<i>14,20</i>	<i>16,80</i>	<i>do do meget sandet</i>			<i>15.208</i>
<i>16,80</i>	<i>19,00</i>	<i>sand fint gråt vandf. ÷ 2,00</i>			<i>15.209</i>
<i>19,00</i>	<i>22,90</i>	<i>sand gråt lidt grovere.</i>			<i>15.210</i>
<i>22,90</i>	<i>24,40</i>	<i>sand fint leret</i>			<i>15.211</i>
<i>24,40</i>	<i>25,00</i>	<i>Moræneler gråt sandet.</i>			<i>15.212</i>

Ønskes D. G. U.'s prøvebeskrivelse af jordlagene, bedes det anført her.....

2 sth kopi

Oplysninger vedrørende vandstand, vandmængder m. v. skrives på skemaets bagside.