

Jegindø vandværk

1116 II SV

BILAG 8

Terrænkote	m	Sign.		Diameter	fra m	til m	A. Hornstrup og søn, Bedsted
Opgivet			Bore-	10"	0	29	
Afl. på kort			rør	6" fore-rør		23	Inds. af
Afl. i terræn			Filter	6"	23	29	Udført 7/10 - 4/11. 1975
Nivelleret							Modt. 16/1. 1976

	m.	Prøver:	Kornstørrelse efter NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTS skala
Muld	0,6	Muld	siltet, sandet, humusholdigt, sortbrunt, meget sv. kalkholdigt
Gult ler		Moræneler	siltet, gulbrunt, kalkfrit
	9,6		
klæg		Smeltevandssilt	fint, leret, lyst grøngråt, kalkholdigt
Gult sand	16,0	Smeltevandssand	mest fint og mellem, siltet, lyst olivenbrunt, kalkholdigt
Gulligt-gråt sand	18,5	-	mest fint, lyst olivengråt, sv. kalkholdigt
- - -	19,5	-	fint, siltet, lyst olivengråt, kalkholdigt
- - -	22,0	-	mest fint, brungråt, sv. kalkholdigt
Gråt, vandførende sand		-	
Blåler	29,0	Moræneler	ret fedt, mørkt olivengråt, kalkholdigt
			o - 55 m Terrigent - postgl.
			M. Suhr, det. af: gravisen - 23/3. 1976
			Udvidet prøvebeskrivelse i orig.

Højt + 5,5
 5,05
 Vøj + 0,45 / 75

Vandrejsning 5,05 m under terræn
20,0 m³/t. ved 5,97 m senkning

Pumpet 336 timer se prøvepumpnings-skema i orig. arkivet