

Meddelelse om boring dato

Borerrapport fra

Dokumentation DGU nr.	Boringsfirma jour. nr.
Drillevand DGU nr.	DGU nr. nr.
	58.629

Kladde til arbejdsbrug.

Boringen udført for	navn Gassum Vandværk v/ Bernt Nielsen		til. nr. 86478129	
	adresse Østervænget 11, Gassum Spentrup		post nr. 8981	
Borested	adresse/ejendomsnavn		kommune	
			amt Århus	
Udført i tiden	fra dato 20/10 03	år	til dato år	formål KK Drillevand
Borerrør	udv. diam. 12" dybde	udv. diam.	dybde	udv. diam.
	til m	til m	til m	dybde m
Førerør og blindrør	udv. diam. 2 1/2" dybde	materiale Stål		blindrør til
	fra til m			udv. diam. m
Filterrør	udv. diam.	materiale		åpaltbredder/maskevidde mm
Filterinterval	fra til m u. terr.	fra til m u. terr.	gruskaetning mm	
Pejling	før pumpning (ro-vandstand)		før pumpning (ro-vandstand)	
	m u. terr.		m o. terr.	
	før stop af pumpning		før stop af pumpning	
Repumpning eller prøvepumpning	m ³ pr. time ved m sænkning		m ³ pr. time ved m sænkning	
	pumpet i timer		pumpet i timer	
	pumpet i timer		pumpet i timer	
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning			
	3 min.	10 min.	30 min.	2 timer 8 timer
Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.			Prøvetagningsdybde m u. terr.
				Prøve nr.
0 - 0,30	MULD.			0,10 19025
0,30 -	GRUS MED GUL SAND			3,00 19026
- 9,10	- " -			8,00 19027
9,10 - 12,80	SAND GUL.			10,00 19028
12,80 - 17,50	GRUS MED STRIPER AF SAND.			14,50 19029
17,50 - 19,80	SAND GUL			18,00 19030
19,80 -	MORENELER			22,00 19031
	- " -			27,00 19032
- 34,00	- " -			32,00 19033
34,00 - 38,50	GRUS MED GRA° SAND			36,00 19034
38,50 -	MORENELER SANDET STENET.			40,00 19035
- 49,50	- " -			45,00 19036
49,50 - 51,00	SAND GRA° STENET			50,00 19037
51,00 - 52,00	LYS GRA° SILT.			51,50 19038

Vejledning på bagsiden.

Borerrapportens første side og jordprover skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU. Der udføres jordprover for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag. Eventuel vandprøve bedes vedlagt i kopi eller eftersendt. DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning. Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt.