21470 Meddelelse om boring

Borerapport fra

dato

UDSKREVET ZEUS
dobbe sids sendes til

Modtaget DGU d. 20 JAN. 1994

Prøver modtaget DGU d.

Brøndborerfirma jour. nr.

DGU ark. nr. 244.553

ASBJØRN HØJFELDT A/S
Damgårdvej 52
7400 Herning

DGU Danmarks Geologiske Undersøgelse
Thoravej 8. 2400 København NV.
Telefon: 31 10 66 00 Telefax: 31 19 68 68

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Boringen udført for	navn: Klemensker Vandværk		tlf. nr.
	adresse:	by: Klemensker	post nr.: 3782
Borested	adresse/ejendomsnavn:		kommune:
			amt: Bornholm
Udført i tider	fra dato år: 21/5-93	til dato år: 22/5-93	formål: vandforsyning
			boremetode: lufthæve
Borerør	udv. diam. / dybde: 450 til 30 m	udv. diam. / dybde: til m	udv. diam. / dybde: til m
			kortblad nr.: 1812 IV SV
Førerør	udv. diam. / dybde: 160 fra 0 til 18 m	materiale: PVC 8 bar	udv. diam. / dybde: fra til m
			materiale:
Filterrør	udv. diam.: 160	materiale: PVC 8 bar	spaltebredde/maskevidde: 0,6 mm
Filterinterval	fra / til: 18 / 30 m u. terr.	fra / til: m u. terr.	gruskastning: mm
Pejling	før pumpning (ro-vandstand): m u. terr.	før pumpning (ro-vandstand): m o. terr.	før stop af pumpning: m u. terr.
Renpumpning eller prøvepumpning	m³ pr. time ved m sænkning: /	m³ pr. time ved m sænkning: /	m³ pr. time ved m sænkning: /
	pumpet i: timer	pumpet i: timer	pumpet i: timer
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min.	10 min.	30 min. 2 timer 6 timer

afstand til kortkanter i mm: N 249 V Ø 184 S

Terræn-højde: aflæst på kort m; nivelleret m

Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.	Prøvetagnings-dybder m u. terr.	Prøve nr.
0 - 2	brun sand		9494
2 - 5,5	groft, brun sand		95
5,5 - 10	- - -		96
10 - 19	- - -		97
19 - 24	grov brun sand / sten		98
24 - 27,5	sand med klæg sandstriber		3801
27,5 - 29,5	groft grus		02
29,5 - 30	grå ler		03
	lertætning: 0 - 17 mut		

Fortsættes på nyt skema

Vejledning på bagsiden.
Borerapportens første side og jordprøver skal ifølge vandforsyningsloven indsendes til DGU.
Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning.
Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.

BORDING FORMULARTRYK A/S