



GEUS

**BORERAPPORT**  
Brøndborerfirma:

Bornholms  
Brøndboring

Dato 5-10-98	Modtaget GEUS d. 11 NOV. 1998	37898
Brøndborer jour.nr. 494	Prøver modtaget GEUS d.	DGU ark. nr. 244.584

denne side sendes til

GEUS  
Danmarks og Grønlands  
Geologiske Undersøgelse  
Thoravej 8  
2400 København NV

Telefon: 31 10 66 00  
Telefax: 31 19 68 68

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Borested	adresse		post nr.		by		kommune						
	Bollerisvej						Hasle						
Boringen udført for	ejendomsnavn / matr. nr.				"Jacobsminde"		amt						
							Bornholm						
Udført i tiden	navn				Klementsker Vandværk		tf. nr.						
	5-10-98		3782		Klem.		56968265						
Boredimension	udv. diam.		dybde		udv. diam.		dybde		kortblad nr.				
	140		til 60 m							1812 III SV			
Forerør	udv. diam.		dybde		materiale		udv. diam.		dybde		materiale		afstand til kortkanter i mm
	168		til 21 m		Stål								
Filterrør / filterinterval	udv. diam.		materiale		fra		til		spaltebredde		gruskastning		V
Forsøgling / lerspærre	fra		til		fra		til		materiale				
Pejling	for pumping (ro-vandstand)		for pumping (ro-vandstand)		for stop af pumping								Terrænkote
	m.u. terr.		m.o. terr.		m.u. terr.								
Renpumpning eller prøvepumpning	m <sup>3</sup> pr. time ved m. sænkning		m <sup>3</sup> pr. time ved m. sænkning		m <sup>3</sup> pr. time ved m. sænkning								nivelleret
	pumpet i timer		pumpet i timer		pumpet i timer								
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumping												
	3 min.		10 min.		30 min.		1 time		2 timer		6 timer		24 timer
Dybdier i m.u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.								Prøvetagningsdybder m.u. terr.		Prøve nr.		
0 - 0,5	Jord og lidt græs								2		11651		
0,5 - 4,5	Gråt ler								5		11652		
4,5 - 10	Blåt ler								8		11653		
10 - 14,5	-u med sand								11		11654		
14,5 - 15	ler og lys granit								16		11655		
15 - 18	lys granit								20		11656		
18 - 29	Fast rød granit								29		11657		
29	lerstribe								33		11658		
29 - 33	diabas								35		11659		
33 - 60	lys grå granit								39		11660		
Fortsættes på nyt skema													

Vejledning på bagsiden.  
 Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningstøven indsendes til GEUS.  
 Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.  
 Vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.  
 Prøvepumpnings resultater bedes vedlagt i kopi.  
 Kopi af GEUS's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.