

Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater under borearbejdet.

67.436

Bore-diam.	Bore-dybde i m	Dybde for borerør i m	Filter		Vandstand „i ro“		Vandmængde	Sænk-ning i m	Prøve-pumpn. varig-hed	Klorindhold mg/l	
			fra m	til m	m under terræn	m over terræn				Før pumpn.	Efter pumpn.
							/				
							/				
							/				
							/				
							/				
							/				

Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget.

Boringens slutdybde	m 45,50			
Forerør	Diameter 160 mm	Fra m 1,50	Til m 39,50	Materiale PVC bly/ann ²
Filter	Diameter 160 mm	Fra m 39,50	Til m 45,50	Materiale PVC bly/ann ²
Vandstand „i ro“	m under terræn 26,65		m over terræn	
Vandmængde	8,10 m ³ /h		ved m sænkning 0,25	
Pumpningens varighed	4 1/2 time			
„Ro“ vandspejlet etableret igen i løbet af	Antal timer kendes ikke.			

Vedlagte vandanalyse af vandet i laget	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input type="checkbox"/>	ønskes ikke retur
	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input checked="" type="checkbox"/>	ønskes ikke retur (sæt X)
	fra m	til m	<input type="checkbox"/>	ønskes retur
			<input type="checkbox"/>	ønskes ikke retur

Bemærkninger

27/1 - 70

Dato

Jens Thomsen

Underskrift