KOPIERET TIL ARKIV

AQUATEKNIK 80.332

INGENIØRFIRMA ApS
REG NR 4031
AXEL KIERSVEJ 44
8270 HØJBJERG
TELEFON (06) 29 12 66

Foretaget for: Ebdrup vandværk
Boring nr. 1/1984

Beliggenhed: M 1315 II NV Ryomgård
x,y - 436,92

Boremetode: Slagboring
Formål: Vandforsyning
Terrænkote: 10,25
I tiden: okt. - nov. 1984
D. G. U. arkiv nr.:

Boredim: 12" til: 47,75 m. u. t.
Boredim: til: m. u. t.
Boredim: til: m. u. t.
Forerør dim: 200 mm PVC
Filter: 200 mm PVC
Spalteåbning: 1 mm
Gruskastning: Nr. 5 og nr. 3

Vandspejl i ro: 5,60 m. u. t.
Prøvepumpning: 14,5 m^3/h - 11,5 m afsænkning

Indbygning	Profil	Jordlag
	0,3	Sandjord
	3,5	Rødt ler
	4,75	Sand m. ral
	7,0	Tørt sand
	10,0	Fint sand
	15,0	Fint klæget sand
	16,5	Fint sand
	27,0	Gråt ler m. sten
	28,3	Gråt fint sand
	33,5	Sten og grus
	34,5	Gråt ler
	42,0	Flint og lerrevler
	43,5	Flint og kalksten
	47,75	Flint og gråt ler

200 mm forerør PVC

+ 29,0
filter
+ 33,0
+ 35,0
filter
+ 41,0