

Å L B O R G

Dal Villaby, nyt vandværk, boring nr. 1

6"

G.J.Christiansen, Skalborg,  
medd. 1969  
udf. 15/10. 1968

Kote ~~13,0~~ 13,0 m

Sand, sten

*AF. lok.*

2,7

Prøver:

Finsand

mellem/groft, st. sandet, gruset, enk. sten, gråbrunt, kalkholdigt  
" fyld "

Løs kridt

Skrivekridt

blødt, slammet, gullighvidt, flintfrit

15,0

Blok kridt

Skrivekridt

ret hårdt, slammet, hvidligt, flintfrit

E. Rosenbeck, det./V. Krogh 29/9. 1970

40,0

Vandrejsning 7,5 m under terræn

*12 m<sup>3</sup> med 0,20 m s. anbrning  
Cl: 25 mg/l.*

22 prøver opbevaret.  
KS 2260