

H J O R T H E D E

Hjorthede Vandværk, Hjorthede, Bjerringbro

M 2111 x,y = 272,345 mm

Forerør 160 mm 1,50 - 39,50 m

Christiansen, Højslev
udf. 31/10 - 2/12 69
modt. 4/2 70

Kote + 75,0 H.C.	m	Prøver	
Klæg og sten	1,8	Ler	stærkt finsandet, gruset, enk. sten, brunt, kalkfrit terrigent, postglacial
Gråt sand	6,7	Diluvialfinsand	groft, sandet, enk. gruskorn, lyst gråbrunt, kalkfrit
Sand, grus og sten	15,2	-	stærkt sandet, enk. gruskorn, flere STEN, lyst brungråt, kalkfrit
Rødt klægsand og sten	33,7	-	mellem/groft, svagt sandet, enk. sten, brunligt, kalkfrit
Gråt sand og sten	45,5	-	groft og DILUVIALSAND, fint, lyst brungråt, kalkfrit
			udv. prøvebeskrivelse i org. ark. E. Rosenbeck / V. Krogh det 18/3 71

Vandrejsning 26,65 m under terræn

8,10 m³/t ved 2,25 m sænkning

Pumpet i 4½ time

Cl. ÷ 21 mg/l.

Filter 160 mm 39,5-45,5 m

AVT-23/11-78