

Sendes til

Danmarks Geologiske Undersøgelse

Tranegårdsvej 20 - Hellerup
Helrup 1490

Indtægter

Rentegeld

Modtaget d. 4/2-70	ARKIV NR. 67 IV 436
Prøver modtaget d. 4/2-70	Besvaret d.

Meddelelse om boring

102/69

Boringen foretaget for	Navn <i>Hjorthede Vandværk.</i> Adresse <i>Hjorthede 8850 Bjerringbro</i>																													
I tiden.....	fra dato <i>3/10-69</i> til dato <i>4/12-69</i>	Borefirmaets navn POUL CHRISTIANSEN Brøndboring - Vandværksanlæg Tell. (075-1) Højslev nr. 9																												
Nærmere beskrivelse af borestedets beliggenhed	Ejendommens navn Enten angivelse af Geodætisk Instituts kortblad-nr., samt afstanden fra kortkanter til borested i mm <i>M. 2111</i> Eller angivelse af beliggenhed i forhold til vejkræds, gadekær, kirke o. l. <i>x, y = 272, 345 mm</i> Eller vedlagt kort eller skitse der ønskes retur..... <input type="checkbox"/> (sæt X) der ikke ønskes retur..... <input checked="" type="checkbox"/>																													
Terrænhøjde	nivelleret, m aflæst på målebordsblad <i>Kote 75 m</i>	Boringens formål <i>Vandforsyning</i>	Boremetode <i>Torborning.</i>																											
Dybder i m	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m. v.		Oplysninger vedr. borsprøverne																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">fra</th> <th style="width: 10%;">til</th> <th style="width: 80%;">Borerrørets stilling ved prøvetagningen</th> <th style="width: 10%;">Dybde for prøvetagning</th> <th style="width: 10%;">Prøve nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>0,00</i></td> <td><i>1,80</i></td> <td><i>Klægt og sten</i></td> <td></td> <td><i>8139</i></td> </tr> <tr> <td><i>1,80</i></td> <td><i>6,70</i></td> <td><i>Gråt sand.</i></td> <td></td> <td><i>8140</i></td> </tr> <tr> <td><i>6,70</i></td> <td><i>15,20</i></td> <td><i>Sand, grus og sten.</i></td> <td></td> <td><i>8141</i></td> </tr> <tr> <td><i>15,20</i></td> <td><i>33,65</i></td> <td><i>Bedt klægt sand og sten.</i></td> <td></td> <td><i>8142</i></td> </tr> <tr> <td><i>33,65</i></td> <td><i>45,50</i></td> <td><i>Gråt sand og sten</i></td> <td></td> <td><i>8143</i></td> </tr> </tbody> </table>			fra	til	Borerrørets stilling ved prøvetagningen	Dybde for prøvetagning	Prøve nr.	<i>0,00</i>	<i>1,80</i>	<i>Klægt og sten</i>		<i>8139</i>	<i>1,80</i>	<i>6,70</i>	<i>Gråt sand.</i>		<i>8140</i>	<i>6,70</i>	<i>15,20</i>	<i>Sand, grus og sten.</i>		<i>8141</i>	<i>15,20</i>	<i>33,65</i>	<i>Bedt klægt sand og sten.</i>		<i>8142</i>	<i>33,65</i>	<i>45,50</i>	<i>Gråt sand og sten</i>
fra	til	Borerrørets stilling ved prøvetagningen	Dybde for prøvetagning	Prøve nr.																										
<i>0,00</i>	<i>1,80</i>	<i>Klægt og sten</i>		<i>8139</i>																										
<i>1,80</i>	<i>6,70</i>	<i>Gråt sand.</i>		<i>8140</i>																										
<i>6,70</i>	<i>15,20</i>	<i>Sand, grus og sten.</i>		<i>8141</i>																										
<i>15,20</i>	<i>33,65</i>	<i>Bedt klægt sand og sten.</i>		<i>8142</i>																										
<i>33,65</i>	<i>45,50</i>	<i>Gråt sand og sten</i>		<i>8143</i>																										
Ønskes D.G.U.'s prøvebeskrivelse af jordlagene, bedes det anført her.....		<i>Ja.</i>																												

Oplysninger vedrørende vandstand, vandmængder m. v. skrives på skemaets bagside.