


Oplysning om boring


COWI CONSULT

Navn	HASHMARK VANDVÆRK		D.G.U. arkiv nr.	128.18
Adresse	ØSTERBALLEVEJ HASHMARK		Anvendelse:	VANDVÆRK
<input type="checkbox"/> Ejerskifte	Ejendommens eller virksomhedens navn:		Pejlbarhed:	600
Oplysninger	Overført fra boreprofil	Oplyst på stedet	Terrænkote:	2,0 m
Forerørsdiameter	200 til 16,9 m.u.t.	til m.u.t.	Vandspejlskote:	÷ 0,55 m
Boreddybde	25,0 u.t.		Pejleresultater	
Vandspejl dybde	1,85 " "		Målepunkt: OK Brøndringe	
Vandmængde	25,0 m ³ /t 223 ms	m ³ /t ms	Målepunkt 0 terræn: 0,30 m	
Boringen udført	Ar 1964-65	af M. KNUDSEN'S EFTF. ODENSE	Vandstand u. målepunkt: 2,85 m	
Lokaliseret	Dato 26.08.1975	af J. HARTMANN	Vandstand u. terræn: 2,55 m	
Oplysninger meddelt af	FORMANDEN GDE HARRY RASMUSSEN HASHMARKGADE 27		Tid siden pumpning:	
Bemærkninger	HASHMARK VANDVÆRK FORSYNER HASHMARK STRANDS VANDFORSYNING		Pumpetype:	
			Skitse af brønd eller boring med angivelse af målepunkt 	

Afstande fra kortkanter i mm
Kortblad nr. 33 16



Tidligere lok. boring
128.5 er inde i
vandværket



Hasmark

Terrænkote	:	2,00	m
Aflæst på kort i terræn	:	ca + 1,5	
Niv. punkt:			
Kote for niv. pkt.	:		m
Niv. punkt terræn:	:		m
Niv terræn kote	:		m

BIL