

**Jakobsen, Anne Vibeke**

244.603

**Fra:** Klitten, Kurt  
**Sendt:** 28. juli 2005 16:07  
**Til:** Jakobsen, Anne Vibeke  
**Emne:** VS: GEO sag 27121-30 Klemensker Vandværk

**Vedhæftede filer:** GEO-logo.gif; lille jordsojle farve.gif

-----Oprindelig meddelelse-----

**Fra:** Michael Sienko Larsen [SMTP:MSL@GEOTEKNISK.DK]  
**Sendt:** 28. juli 2005 15:51  
**Til:** Klitten, Kurt  
**Emne:** SV: GEO sag 27121-30 Klemensker Vandværk

Denne mail er blevet scannet af <<http://www.virus112.com>>

Hej Kurt Klitten

Boringsdimensionen er 12". Symmetrix Systemet har en ydre diameter på 338 mm på Ringbit, og 293 mm på Pilotbit. Du skal formentlig bruge dimensionen på Ringbit da det er den dimension det opborede hul efterlades med.

Boringen er filtersat med 225 mm PVC gevindblindrør og 165 mm slidsede PVC gevindfilterrør.

Med venlig hilsen  
GEO

Michael Sienko Larsen

Direkte: +45 4520 4142

Maglebjergvej 1  
2800 Lyngby Tlf.: +45 4588 4444



GEO-logo.gif (1 KB)



lille jordsojle farve.gif (3 K...

[www.geoteknisk.dk](http://www.geoteknisk.dk) <<http://www.geoteknisk.dk/>>

**Fra:** Klitten, Kurt [mailto:kk@geus.dk]  
**Sendt:** 28. juli 2005 13:56  
**Til:** Michael Sienko Larsen  
**Emne:** GEO sag 27121-30 Klemensker Vandværk

Hej igen, Michael

Boringen er nu registreret med DGU nr. 244.603

Jeg mangler dog endnu en oplysning, nemlig hvilken borediameter er benyttet ved selve borearbejdet, formodentlig noget større end 225 mm?