

**VIBORG AMT**

SKOTTENBORG 26, POSTBOX 21, 8800 VIBORG, TLF. 86 62 33 00

DGU. NR.: 67.1006 FILTER NR.: \_\_\_\_\_NAVN : Hjorthede REG.-NR.: 761-20-0022

ADRESSE: \_\_\_\_\_

**KONTROLSKEMA FOR AUTOMATISK PEJLING AF VANDSTAND**

LOGGER ANBRAGT : 27 / 10 ~~2000~~ STARTTIDSPUNKT : 15.00  
 LOGGER NR.: 27 TRANSDUCER NR.: 27 MÅLEINTERVAL : 1/2/min / 1/2t  
 MÅLEPUNKT (MP): Top pejlestuds  
 KOTE MP : \_\_\_\_\_ TRANSDUCER u. MP : 31.00  
 MANUEL PEJLING v. OPSTART : 27.60 / 32.68 m. u. MP

**KONTROLPEJLING**

DATO	MANUEL PEJLING	LOGGER STATUS	TAPPEDE PEJLINGER	DISKETTE NR.	v. OPSTART / AFSLUTNING NOTERES TIDSPUNKT
27.10.00	27.51	27.514			98.25%
7.12.00		29.917	3397		97.43%
<del>7.12.00</del>	<del>30.63</del>	<del>28.117</del>		idrift	
7.12.00	30.63	30.630	*	idrift	1440 → 1 min rest → 30 min 97.40%
11.7.01	27.10	27.822	5000		96.17%
<hr/>					
Ny logger		max	32.5 m (støder på)		Start kl. 16 <sup>00</sup> Målinger 30 min
Logger nr.	3/Trans	23,	11.7.2001		§
11.7.01	27.10	27.101			96%
19.9.01		26.955	3349		99.16%

BEMÆRKNINGER : \* / jeg tror transducere hanger over vsp  
når boringen er i drift !! (Kj)

DATO: 27 / 10 ~~2000~~ANBRAGT AF: Kj