

244.584

Prøvepumpningsresultater fra Jakobsmindeboringen

Bilag 4

Dato	Kl	Tid efter pumpestart (min)	Sænkning (m.u.MP.)	Vandur (m3)	Ydelse (m3/h)
03-nov	9.00	1	0		
03-nov	13.00	240	7,3	64	
03-nov	16.30	450	7,95	85	6,0
04-nov	8.00	1380	9,44	203	7,6
04-nov	16.30	1890	9,74	263	7,1
05-nov	8.00	2820	9,96	380	7,5
05-nov	16.30	3330		437	6,7
06-nov	8.00	4260	10	556	7,7
06-nov	16.30	4770	10	620	7,5
07-nov	8.00	5700	10,06	735	7,4
07-nov	16.30	6210	10,06	804	8,1
08-nov	8.00	7140	10,07	912	7,0
08-nov	16.30	7650	10,06		
09-nov	8.00	8580	10,06	1086	
10-nov	8.00	10020	10	1263	7,4